


PRED REALIZÁCIOU ZEMNÝCH PRÁČ, INVESTOR SPOLU S DODÁVATELOM STAVBY ZABEZPEČÍ VYTÝČENIE  
PODZEMNÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ

**ZÁKLADNÉ ÚDAJE:**

**NN ROZVOD:**

DRUH ROZVODNEJ SIETE : 3 faz. ~50Hz, 230/400 V, TN-C  
 OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:  
 NN - IZOLÁCIOIU, KRYTÍM, ZÁBRANOU, UMIEST. MIMO DOSAH  
 OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝMI PRÚDOM PRI PORUCHE:  
 NN - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA  
 UZEMNENIE: STN 2000-5-54: 2012

Zodpovedný projektant:	Tibor Ravas					 V.P.Tótha 30, 905 01 Senica M +421-919 262 001 +421-907 773 445 e-mail: pataksro@gmail.com
Projektant:	Rastislav Paták					
Miesto stavby/ Kataster:	Plavecký Peter					
Investor/objednávateľ:	Západoslovenská distribučná, a.s.					
Stavba:	SA_IBV Konopníská, Plavecký Peter, NNK					
Súbor/Objekt:	SO 01 - NN rozvod					
Obsah:	Jednopolová schéma zapojenia rozvodu NN					
Číslo zákazky:	Dátum:	Revízia:	Mierka:	Formát:	Stupeň:	Sada č.
	05/2017	00	N	2A4	SP	Výkres č.
						<b>3</b>