



STN 73 6005:1985

1 KV kábel najmenšie dovolené vzdialenosti pri styku s ostatnými inž. sieťami (mm)			Silové káble			Plynovod		Oznamov. káble	Vodovod	Kanal.
			1kV	10 kV	35 kV	NTL	STL			
SÚBEH	Nechránený/ chránený	D / D1	50	150	200	400	600	300/100	400	500
KRIŽOVANIE	Nechránený/ chránený	d / d1	50	150	200	100	100	300/100	400/200	300

22 KV kábel najmenšie dovolené vzdialenosti pri styku s ostatnými inž. sieťami (mm)			Silové káble			Plynovod		Oznamov. káble	Vodovod	Kanal.
			1kV	10 kV	35 kV	NTL	STL			
SÚBEH	Nechránený/ chránený	D / D1	200	200	200	400	600	800/300	400	500
KRIŽOVANIE	Nechránený/ chránený	d / d1	200	200	200	100	200	800/100	400/200	500



PRED REALIZÁCIOU ZEMNÝCH PRÁČ, INVESTOR SPOLU S DODÁVATELOM STAVBY ZABEZPEČÍ VYTÝČENIE
POZEMNÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ

Zodpovedný projektant:	Tibor Ravas	 V.P.Tótha 30, 905 01 Senica M +421-919 262 001 +421-907 773 445 e-mail: pataksro@gmail.com					
Projektant:	Rastislav Paták						
Miesto stavby/ Kataster:	Plavecký Peter						
Investor/objednávateľ:	Západoslovenská distribučná, a.s.						
Stavba:	SA_IBV Konopníská, Plavecký Peter, NNK						
Súbor/Objekt:	SO 01 - NN rozvod						
Obsah:	Križovania a súbegy podzemných zariadení - všeobecne						
Číslo zákazky:	Dátum:	Revízia:	Mierka:	Formát:	Stupeň:	Sada č.	Výkres č.
	05/2017	00	N	1A4	SP		5